ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" в городе Ачинске Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100, тел. 202-58-01, факс 243-18-47, e-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru
Адрес филиала: 662165, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 23, тел./факс (39151) 5-01-07
e-mail: achinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru
Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510639 Федеральной службы по аккредитации выдан 20.05.2016 г.
Зарегистрирован в Едином Реестре аккредитованных лиц 29.10.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 307-1682 от 11.11.2016 г.

Наименование, юридический адрес заявителя (заказчика): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске, 662150, Ачинск г, Льва Толстого ул, 23
Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на котором произведен отбор: Общество с ограниченной ответственностью "Пром - Строй Ресурс" 662179, Ачинский р-н, Малиновка п, 3-й кв-л, 32 б
Наименование и адрес организации, где проведен отбор: ООО "Пром-Строй Ресурс" Ачинский район, п. Тарутино, ул. Заводская, 23
Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Вес, объем, количество образца (пробы): 2,5 л
Протокол о взятии проб/Акт отбора: № 1557 от 08.11.2016 г.
Дата и время отбора пробы (образца): 14:30 08.11.2016 г.
Отбор произвел: Главный специалист-эксперт Вахрамеева И.Н.
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб
Основание для отбора: Определение № 13650 от 28.10.2016 г.
При отборе присутствовал: технический директор ООО "Пром-Строй Ресурс" Семков А.Г.
Условия доставки: в сумке холодильнике
Дата и время доставки пробы (образца): 15:30 08.11.2016 г.
Дополнительные сведения: вода холодная из насосной станции 2-го подъёма
Нормативные документы, регламентирующие значение характеристик и показателей: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
Код пробы (образца): 307-1682-16

Микробиологические

Дата и время поступления пробы: 08.11.2016 г. 15:40 Рег. №:155-1201
Дата начала исследования: 08.11.2016 г. Дата окончания исследования: 09.11.2016 г.

Наименование показателей	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимых уровней	НД на методы испытаний
Общие колиформные бактерии	в 100 мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
Термотолерантные колиформные бактерии	в 100 мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	50	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Санитарно-химические

Дата и время поступления пробы: 08.11.2016 г. 15:40 Рег. №:934
Дата начала исследования: 08.11.2016 г. Дата окончания исследования: 11.11.2016 г.

Наименование показателей	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимых уровней	НД на методы испытаний
Кальций	мг/дм^3	142,30 ± 29,88	норматив отсутствует	ИСО 6058-03 Качество воды. Определение кальция. Титрометрический метод с использованием этилендиаминтетрауксусной кислоты
Магний	мг/дм^3	1,15 ± 0,24	не более 50	ИСО 6059-84 Определение суммарной концентрации кальция и магния
Хлориды	мг/дм^3	32,5 ± 4,2	не более 350	ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов
Окисляемость перманганатная	мгO_2/дм^3	3,04 ± 0,24	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Методика выполнения измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом
Щелочность	ммоль/дм^3	8,0 ± 0,8	норматив отсутствует	ГОСТ 31957-2012 Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов
Жесткость общая	мг-экв/дм^3	8,25 ± 1,07	не более 7	ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости
Запах при 20 °С	баллы	4	не более 2	ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности
Запах при 60 °С	баллы	4	не более 2	ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности
Привкус	баллы	3	не более 2	ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности
Аммиак (по азоту)	мг/дм^3	1,6 ± 0,3	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.
Железо	мг/дм^3	3,55 ± 0,75	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа

Протокол не может быть частично воспроизведен
без письменного разрешения руководитель ИЛЦ

Наименование показателей	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимых уровней	НД на методы испытаний
Нитраты (по NO_3)	мг/дм^3	0,42 ± 0,07	не более 45	ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.
Нитриты (по NO_2)	мг/дм^3	0,005 ± 0,002	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.
Сульфаты	мг/дм^3	65,61 ± 5,20	не более 500	ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов.
Цветность	мг/дм^3	56,8 ± 4,5	не более 20	ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм^3	532,58 ± 42,61	не более 1000	ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка
Марганец	мг/дм^3	1,48 ± 0,25	не более 0,1	ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии
Мутность	мг/дм^3	более 5,0	не более 1,5	ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности
pH	единицы pH	7,4 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом

Протокол подготовил _____ Начальник отдела Тимонина Т.В.

Руководитель структурного подразделения _____ Т.В. Тимонина

М.П. ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ

Заместитель руководителя ИЛЦ _____ С.В. Воронина

Протокол составлен в 3 экземплярах